

АКТ О ВЫБОРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА № 35
объекта «Газоснабжение хозяйственной базы по ул. Объездная, 22
г. Белокуриха»

23.07.2013

Настоящий акт является основным документом о согласовании места расположения земельного участка для проектирования объекта жилищно-гражданского назначения, примерных размеров намечаемой к изъятию площади, намечаемых решений и условий на присоединение к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям, мероприятий по охране окружающей среды, а также долевого участия в развитии города. Выдается отделом архитектуры и градостроительства. Срок подписания акта выбора 14 дней.

Комиссия в составе:

А.В. Киунов – первый заместитель главы администрации города по общим вопросам;

Т.А. Сафронова – исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства;

Е.Е. Казанцев – председатель комитета по управлению имуществом г. Белокурихи;

А.С. Стариков – заведующий отделом по развитию инженерных коммуникаций, ЖКХ, транспорта и газификации;

Ю.Н. Рехтин – начальник Белокурихинского участка ОАО «Газпром газораспределение Барнаул»;

А.В. Майков – главный инженер филиала «Белокурихинские МЭС» ОАО «СК Алтайкрайэнерго»;

А.М. Чернобровин – заместитель генерального директора по производству ОАО «Водоканал»;

С.В. Галкин – заместитель начальника Юго-Восточного ЦТЭ;

С.С. Каньшин – начальник Алтайского СП ЗАО «Национальная Телекоммуникационная Сервисная Компания» (ЗАО «НТСК»);

рассмотрела возможность согласования отвода земельного участка для строительства объекта «Газоснабжение хозяйственной базы по ул. Объездная, 22 г. Белокуриха».

Местоположение земельного участка: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Объездная.

Ориентировочная протяженность трассы: 113 м.

Ориентировочная площадь земельного участка: 452 кв.м.

Точка подключения: действующий подземный газопровод высокого давления Д325 мм в районе пересечения ул. Объездная и ул. Нагорная.

Установлено:

1. Данные о существующих строениях, подлежащих сносу и инженерных коммуникациях, подлежащих выносу: _____

2. Планируемые сроки проектирования: 2013 год

3. Планируемые сроки строительства: 2013 год

4. Площадка пригодна для строительства и соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям: пригодна (не пригодна).

5. Прочие условия: В зоне проектирования газопровода проходит водопровод санатория "Россия", проектирование проводить с учетом расстояний между коммуникациями согласно СНиП II-89-80. При проектировании газопровода также необходимо учесть расстояние до существующего кабеля связи.

Согласовано:

Первый заместитель главы администрации города
по общим вопросам

А.В. Киунов

Исполняющий обязанности начальника
отдела архитектуры и градостроительства

Т.А. Сафронова

Председатель комитета по управлению
имуществом г. Белокурихи

Е.Е. Казанцев

Заведующий отделом по развитию инженерных
коммуникаций, ЖКХ, транспорта и газификации

А.С. Стариков

Начальник Белокурихинского участка
ОАО «Газпром газораспределение Барнаул»

Ю.Н. Рехтин

Главный инженер филиала «Белокурихинские МЭС»
ОАО «СК Алтайкрайэнерго»

А.В. Майков

Заместитель генерального директора
по производству ОАО «Водоканал»

А.М. Чернобровин

Заместитель начальника Юго-Восточного ЦГЭ

С.В. Галкин

Начальник Алтайского СП ЗАО «НТСК»

С.С. Каньшин



